

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO:

Prezado senhor pregoeiro,

A empresa Santa Helena Eletrosolar e Equipamentos Ltda. CNPJ 31.357.091/00001-40, participante do pregão mencionado, solicita realizar questionamentos em relação ao Fornecedor: 23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA. Após analisarmos os atestados de capacidade técnica e as notas fiscais, observou-se que o CNPJ está diferente do CNPJ que está participando do referido pregão. Sendo que o edital 04/2021 no item 9.6 diz:

"Item 9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz."

Um outro fato, é que o fornecedor 23.018.199/0001-80 - CGM MANUTENCAO ELETRICA LTDA, ofertou um inversor integrado ao controlador de carga, indo totalmente contra o edital, pois o edital solicita um controlador de carga com tecnologia PWM, pois para a área técnica é péssimo trabalhar com controlador integrado ao inversor, porque quando o controlador apresentam falhas, serão dois equipamentos que irão para a manutenção, pois como o controlador estará dentro do inversor, o beneficiário ficará sem dois equipamentos, diferente do caso em que o controlador é desintegrado ao inversor. (Na região do Marajó tem vários sistemas OFF Grid sem funcionar, justamente pelo fato de inversores integrados ao controlador de carga terem custos de manutenção muito elevados, diferente de inversores que não são integrados ao controlador)

Após esses questionamentos gostaríamos que a comissão pudesse realizar seu parecer.

Att.

Santa Helena Eletrosolar e Equipamentos Ltda.

Fechar