



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD  
PREFEITURA DE CAMPI

End. Rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, Jardim Marco Zero, Macapá – AP  
Contato: (96) 3312-1718 E-mail: [secpref@unifap.br](mailto:secpref@unifap.br)

## RELATÓRIO TÉCNICO

TEMA: Análise técnica da proposta do Pregão N°08/2021. K. R. G. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP.

Ao Assessor Especial de Engenharia e Arquitetura,

Considerando vossa solicitação, informamos:

A. Referente as propostas 1 e 2:

- a. A concorrente encaminhou proposta da aquisição e instalação de grupos geradores a diesel no documento “1 PROPOSTA READEQUADA” onde é possível verificar os preços unitário relativo à aquisição e instalação de cada grupo gerador;
- b. O desconto oferecido pela concorrente é de 2,45%, aproximadamente;
- c. A concorrente também apresentou o documento “PROSPECTO PE 08\_2021”, no qual consta as possíveis variações dos grupos geradores que podem vir a serem instalados, a exemplo a possibilidade de alteração na tensão de saída do equipamento, que poderia ser 127/220V, bem como 220/380V; ou variação de carenagem de contêiner silenciado leve ou contêiner super silenciado leve;
  - i. Neste ponto, destaca-se que os equipamentos oferecidos deverão atender todos os requisitos do termo de referência, a fim de garantir a caracterização do objeto;
- d. Na proposta não foi possível identificar como ocorrerá monitoramento remoto, especificação presente no Termo de Referência, na especificação do objeto, item 2.7 MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÕES.

B. Por fim, ressalva-se:

- a. A concorrente declara no documento “1 PROPOSTA READEQUADA” que o item ofertado atende todas as especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de Referência, anexo I do Edital – ciente de que qualquer divergência poderá gerar a rejeição total ou parcial do objeto pela fiscalização técnica; e
- b. O sistema de monitoramento é requisito fundamental para garantir a perfeita operação e manutenção do grupo gerador, sendo indispensável na execução do objeto.
- c. .

C. Desse modo, **considerando os documentos submetidos a análise e a declaração presente no documento “1 PROPOSTA READEQUADA”, recomendo o acolhimento da proposta.**

É o que tenho a relatar.

JOÃO RICARDO BRITO PINHEIRO  
FISCAL TÉCNICO  
SIAPE 1937279